



Município de Mourão

[www.cm-mourao.pt](http://www.cm-mourao.pt)

Divisão de Ambiente, Obras e Urbanismo – Serviço de Águas e Saneamento Básico

## EDITAL

### RESULTADO DAS ANÁLISES

RELATIVAS AO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA

AO CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE MOURÃO

Dr.ª Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara, Presidente da Câmara Municipal de Mourão:

**TORNA PÚBLICO**, em cumprimento do preceituado no n.º 1, do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados das análises de demonstração de conformidade, realizadas durante o **2.º Trimestre de 2017**, acompanhados de elementos informativos que permitem avaliar o grau de cumprimento das normas de qualidade, conforme quadros anexos.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do Município de Mourão, 24 de agosto de 2017

A Presidente da Câmara Municipal,



## Município de Mourão

www.cm-mourao.pt

Divisão de Ambiente, Obras e Urbanismo – Serviço de Águas e Saneamento Básico

### Qualidade da Água

#### Resultados do Controlo da Água Distribuída

2º Trimestre 2017

#### Quadro 1 – Zona de Abastecimento de Mourão

Parâmetros	Valores Determinados		Valor Paramétrico Dec. Lei 306/2007	Número Análises Previstas	Número Análises Realizadas	% Análises Realizadas	% Cumprimento
	V. Min.	V. Máx.					
<b>Controlo de Rotina 1</b>							
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	0	0	0	3	3	100	100
Bactérias Coliformes (UFC/100 ml)	0	0	0	3	3	100	100
Desinfectante Residual (mg/L)	< 0,10	0,50	-	3	3	100	-
<b>Controlo de Rotina 2</b>							
Alumínio ( $\mu\text{g/L}$ Al)	-	37	200	1	1	100	100
Amónio ( $\text{mg/L NH}_4$ )	-	0,05	0,50	1	1	100	100
Número de colónias a 22°C (UFC/ml)	-	8	s/ alteração anormal	1	1	100	100
Número de colónias a 37°C (UFC/ml)	-	87	s/ alteração anormal	1	1	100	100
Condutividade ( $\mu\text{s/cm}$ )	-	470	2500	1	1	100	100
Clostridium perfringens (UFC/100 ml)	-	0	0	1	1	100	100
Cor ( $\text{mg/L PtCo}$ )	-	< 2	20	1	1	100	100
pH (unidades de pH)	-	7,5	$\geq 6,5 \leq 9,0$	1	1	100	100
Manganês ( $\mu\text{g/L Mn}$ )	-	< 15	50	1	1	100	100
Nitratos ( $\text{mg/L NO}_3$ )	-	< 10	50	1	1	100	100
Oxidabilidade ( $\text{mg/L O}_2$ )	-	2,2	5	1	1	100	100
Cheiro (fator de diluição)	-	< 1	3	1	1	100	100
Sabor (fator de diluição)	-	< 1	3	1	1	100	100



**Município de Mourão**

[www.cm-mourao.pt](http://www.cm-mourao.pt)

Divisão de Ambiente, Obras e Urbanismo – Serviço de Águas e Saneamento Básico

Turvação (UNT)	-	0,50	4	1	1	100	100
----------------	---	------	---	---	---	-----	-----

**Quadro 2 – Zona de Abastecimento da Granja**

Parâmetros	Valores Determinados		Valor Paramétrico Dec. Lei 306/2007	Número Análises Previstas	Número Análises Realizadas	% Análises Realizadas	% Cumprimento
	V. Min.	V. Máx.					
<b>Controlo de Rotina 1</b>							
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	0	0	0	3	3	100	100
Bactérias Coliformes (UFC/100 ml)	0	0	0	3	3	100	100
Desinfectante Residual (mg/L)	0,20	0,80	-	3	3	100	-
<b>Controlo de Rotina 2</b>							
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	-	< 0,02	0,50	1	1	100	100
Número de colónias a 22°C (UFC/ml)	-	0	s/ alteração anormal	1	1	100	100
Número de colónias a 37°C (UFC/ml)	-	0	s/ alteração anormal	1	1	100	100
Condutividade (µS/cm)	-	850	2500	1	1	100	100
Cor (mg/L PtCo)	-	< 2	20	1	1	100	100
pH (unidades de pH)	-	7,4	≥ 6,5 ≤ 9,0	1	1	100	100
Manganês (µg/L Mn)	-	< 15	50	1	1	100	100
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	-	< 1	5	1	1	100	100
Cheiro (factor de diluição)	-	< 1	3	1	1	100	100
Sabor (factor de diluição)	-	< 1	3	1	1	100	100
Turvação (UNT)	-	< 0,5	4	1	1	100	100

**Município de Mourão**[www.cm-mourao.pt](http://www.cm-mourao.pt)

Divisão de Ambiente, Obras e Urbanismo – Serviço de Águas e Saneamento Básico

**Quadro 3 – Zona de Abastecimento da Aldeia da Luz**

Parâmetros	Valores Determinados		Valor Paramétrico Dec. Lei 306/2007	Número Análises Previstas	Número Análises Realizadas	% Análises Realizadas	% Cumprimento
	V. Min.	V. Máx.					
<b>Controlo de Rotina 1</b>							
Escherichia Coli (UFC/100 ml)	0	0	0	3	3	100	100
Bactérias Coliformes (UFC/100 ml)	0	0	0	3	3	100	100
Desinfectante Residual (mg/L)	0,40	0,60	-	3	3	100	-
<b>Controlo de Rotina 2</b>							
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	-	< 0,02	0,50	1	1	100	100
Número de colónias a 22°C (UFC/ml)	-	0	s/ alteração anormal	1	1	100	100
Número de colónias a 37°C (UFC/ml)	-	0	s/ alteração anormal	1	1	100	100
Condutividade (µS/cm)	-	840	2500	1	1	100	100
Cor (mg/L PtCo)	-	< 2	20	1	1	100	100
pH (unidades de pH)	-	7,1	≥ 6,5 ≤ 9,0	1	1	100	100
Manganês (µg/L Mn)	-	< 15	50	1	1	100	100
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	-	1,2	5	1	1	100	100
Cheiro (factor de diluição)	-	< 1	3	1	1	100	100
Sabor (factor de diluição)	-	< 1	3	1	1	100	100
Turvação (UNT)	-	0,5	4	1	1	100	100